



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Тульской области**

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: [Ugprn@region.tula.net](mailto:Ugprn@region.tula.net)  
**ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области**  
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 [onduzlovaya@yandex.ru](mailto:onduzlovaya@yandex.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 119/1-2**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад общеразвивающего вида № 46**

(указывается наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

Фамилия, имя, отчество выдвигавшего предписание (гражданин, владелец собственности, инвестор и т.д.)

**Во исполнение распоряжения**

(наименование органа ГТНП)

Заместителя начальника ОНД и ПР по Узловскому,

Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

майора внутренней службы Ерзаулова А.А. № 119 от «25» сентября 2019 г.

ч.4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«03» октября 2019 г. 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем

проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарной безопасности, проводившего (их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)

Объектов защиты - здания, помещения и территория детского сада  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 46

*(объект категории высокого риска)*

по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, пер. Транспортный, д. 9

совместно с Мартыненко Оксанией Евгеньевной заведующим МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
I.	В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	До 01.05.2020 г.	

2	В помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».	п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	До 01.05.2020 г.
---	--	--	------------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому,  
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
капитан внутренней службы Черных В.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

**Заведующий**

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад общеразвивающего вида № 46**

**Мартыненко Оксана Васильевна**

(должность, фамилия, инициалы)



«03» октября 2019 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Отвержением сообщаем, что на территории Тульской области действует единая информационная система ГУ МЧС России по Тульской области.